



สรุปรายงาน

การตรวจเช็คอุปกรณ์โต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน (LAB03)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ2568.....

ไตรมาสที่ : ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4

1. จำนวนอุปกรณ์โต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน6..... รายการ

1.1 ถังดับเพลิง10..... ตำแหน่ง

1.2 ไฟฉายฉุกเฉิน6..... ตำแหน่ง

1.3 อ่างล้างตาฉุกเฉิน3..... ตำแหน่ง

1.4 ไฟฉุกเฉิน4..... ตำแหน่ง

1.5 ฝักบัวฉุกเฉิน6..... ตำแหน่ง

1.6 ทราypadดับเพลิง6..... ตำแหน่ง

2. ผลการการตรวจเช็ค

2.1 อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน35..... ตำแหน่ง

2.2 อุปกรณ์ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน5..... ตำแหน่ง

ได้แก่ ไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ไม่สำรองไฟจำนวน 5 จุด

หมายเหตุ

.....
.....
.....
.....

(นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี)

ผู้รายงาน

...26.../...6...../...2568...