



วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ใบแจ้งซ่อม

เรื่อง ไฟฟ้าศูนย์วิทยาศาสตร์

ส่วนที่ 1 บันทึกการแจ้งซ่อม

ไฟฟ้าศูนย์วิทยาศาสตร์เปิดสวิทช์ไฟไม่สว่างที่ตัวอักษร

ผู้แจ้ง นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี

14 /กรกฎาคม /2568

(นายอัมรินทร์ อากกล้า)

18 /กรกฎาคม /2568

นายช่างบำรุงฯ

ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ 2 การดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย (ระบุรายละเอียด) ☒ ไม่สามารถซ่อมได้ (ระบุสาเหตุ)
เพาเวอร์ซัพพลายเสีย หากดำเนินการเปลี่ยนจะต้องรื้อถอนไฟทุกจุดต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหมดและยังไม่มีงบประมาณ
ในการแก้ไข

ลงชื่อ

(นายอัมรินทร์ อากกล้า)

18 /กรกฎาคม /2568

หมายเหตุ (กรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานซ่อมแซมได้)

☐ จัดส่งบริษัทซ่อม

☐ รอสั่งซื้ออุปกรณ์

อื่น ๆ

ลงชื่อ

(นายอัมรินทร์ อากกล้า)

18 /กรกฎาคม /2568

หมายเหตุ