



วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ 2569

ใบแจ้งซ่อม

เครื่อง แอร์ห้องสำนักงาน(โรงอบแห้ง).....

ส่วนที่ 1 บันทึกการแจ้งซ่อม

-แอร์ไม่ติด.....

ผู้แจ้ง อัมรินทร์10 / มีนาคม / 2569อัมรินทร์
(นายอัมรินทร์ อากกล้า)10 / มีนาคม / 2569

นายช่างบำรุงฯ

พีรพงศ์ หนูช่วย

ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ 2 การดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย (ระบุรายละเอียด) ☒ ไม่สามารถซ่อมได้ (ระบุสาเหตุ)

สาเหตุเกิดจากแมกเนติกไหม้ ต้องเปลี่ยนตัวใหม่.....

ลงชื่อ.....
...../...../.....

หมายเหตุ (กรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานซ่อมแซมได้)

☐ จัดส่งบริษัทซ่อม☒ รอสั่งซื้ออุปกรณ์

อื่น ๆ

ลงชื่อ.....
...../...../.....

หมายเหตุ

.....
.....